DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITO ELÉTRICOS

LEGENDA	
	Tomada baixa
	Tomada média
	Tomada alta
	Interruptor simples
	Interruptor duplo
C / t / Pot	Luminária
C / T / #S	Neutro - fase - fase - fase - terra
	Caixa de dsitribuição



Notas complementares:

1 - Devido a carga existente instalada e a carga projeta, deve-se alterar a entrada de energia da unidade consumidora para a Categoria C11 - GED -13;
2 - Todos os materiais do projeto estão especificados no documento complementar denominado memorial;
3 - Os circuitos que encontram-se funcionais cada quadro de distribuição não precisam ser alterados, apenas adicionados, modificados os circuitos que constam nesse projeto;
4 - Os dois quadros de distribuição da edificação que estão mencionados no projeto terão que ser substiuídos devido ao aumento significtivo dos circuitos que serão intalados;
5 - As caixas de passagem subterrâneas terão que ser construídas de alvenria com tampa e possuirão dimenssões de 0,8mx0,8mx0,8x;
6 - A obra deve obedecer todas as normas vigentes e seguir com projeto.

Interessado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF
87613485/0001-77

Responsável Técnico:

José Augusto Canton
RS 243078

ILLUMINARE instalações elétricas
contato: Cel.: 54 9 99038581 - vivo
email: maria_tagliari@hotmail.com

Assunto:
PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
AUMENTO DE CARGA USB

Endereço: RODOVIA RS 142

Município: VICTOR GRAEFF, RS

Ref.: TR 664965 ART: 11182283

Área: 697,56 m² Formato: A2

Desenhista: MARIA CAROLINA Data do Proj.: 09/03/2021

Escala: S/ESC

2021.03.01

Pranchas:
ELE 02/03